

Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 36145106/75/2012

Adresa odberného miesta (OM): Hviezdoslavovo nám. 1755
Dohodnuté OM: KOST D1
Charakter OM: ÚK
Požadovaný max. tepelný príkon OM: 100 kW
Objednané množstvo tepla na rok 2012: 100080 kWh
Z toho podiel tepla pre domácnosti na rok 2012: 0 %
Ročný regulačný príkon: 18,883 kW

Odberový diagram

Január	Február	Marec	
19015,2000	16012,8000	15012,0000	
Apríl	Máj	Jún	
9007,2000	1000,8000	0,0000	
Júl	August	September	
0,0000	0,0000	1000,8000	
Október	November	December	
8006,4000	14011,2000	17013,6000	
Objednané množstvo tepla:			100080

Január	Február	Marec	
1,5736	1,5736	1,5736	
Apríl	Máj	Jún	
1,5736	1,5736	1,5736	
Júl	August	September	
1,5736	1,5736	1,5736	
Október	November	December	
1,5736	1,5736	1,5736	
Ročný regulačný príkon:			18,883

Cena tepla je tvorená súčtom:
variabilnej zložky 0,0386 EUR/ kWh
pre domácnosti
variabilnej zložky 0,0386 EUR/ kWh
pre ostatných
fixnej zložky 228,2628 /kW
DPH podľa platných predpisov
(v prípade zmeny legislatívy aj so spotrebnou daňou)

Technické parametre teplotného média:

Kompaktné odovzdávacie stanice
Primárna strana : teplota 90/70 °C sekundárna strana : zima - teplota 90/70 °C
tlak 0,5-1,2 MPa dodávka TUV : 45/ 55 °C

Hodnoty teplotného spádu pri kompaktných odovzdávacích staniciach sú uvedené ako maximálne projektované hodnoty.

Podmienky dodávky teplej vody alebo tepla na prípravu teplej vody sú určené ustanoveniami Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. a v § 17 ods. 2) a 3) Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení. Dodávka tepla ako celok sa posudzuje Vyhláškou ÚRSO č. 92/ 2011 Z. z. ktorou sa stanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla.


Príloha je účinná od 1.1.2012

V Dolnom Kubíne 18. 05. 2012

V DOLNOM KUBÍNEdňa 18.6......2012

Ing. Stanislav Vilček - konateľ

za dodávateľa



za odberateľa

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1280/3
026 01 DOLNÝ KUBÍN